

**АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 11

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-02-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 24 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259527	V1= 11,036 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1443423	Qo= 9,67381 м ³	опломбировано
ТС-Б	1415248	ВНР= 303 гое	опломбировано
ВСТ-20	000115	ВОС= 0 гое	опломбировано
СДВ-И	171102		опломбировано
СДВ-И	171103		опломбировано
СДВ-И	171082		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435
Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.



(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855
(должность, ФИО, номер телефона)