

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 7

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-05-30-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 24 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260029	V1= 17 345 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1443439	Qo= 0,9574 т/час	опломбировано
ТС-Б	1415258	ВНР= 281 гас	опломбировано
ВСТ-20	270152	ВОС= 0 гас	опломбировано
СДВ-И	156978		опломбировано
СДВ-И	156924		опломбировано
СДВ-И	156925		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939

Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.



(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,

зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)