

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 17

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-04-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 24 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259544	V1= 21,06м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г\х	1443437	Qo= 1,23581м ³	опломбировано
ТС-Б	1415249	ВНР= 208мм	опломбировано
ВСТН-25	56020918	ВОС= 0222	опломбировано
СДВ-И	156902		опломбировано
СДВ-И	156903		опломбировано
СДВ-И	162174		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,
осуществлявшей монтаж и наладку

зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)