

## АКТ ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 3 узел 1

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 43-2013-ОВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию

с " 25 " 04 2017г. по " 09 " 12 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	003119	M1= 7911,73 Г ТВ1	опломбировано
МФ-5.2.2-32	032321716	M2= 9827,04 Г	опломбировано
МФ-5.2.2-32-Р	032052115	Qo= 112,324 Гкал	опломбировано
КТСП-Н г/х	19202	ВНР= 178 сут	опломбировано
КТСП-Н г/х	908	ВОС= 0 сут	опломбировано
ВСТ-32	15375392	V1= 6319,4 м <sup>3</sup> ТВ2	опломбировано
ВСГд-15-02	57017855	V2= 5765,03 м <sup>3</sup>	опломбировано
СДВ-И	185726		опломбировано
СДВ-И	185727		опломбировано
СДВ-И	185794		опломбировано
СДВ-И	185791		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435


/Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета

(должность, ФИО, номер телефона)



## АКТ ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 3 узел 2

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 42-2013-ОВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию

с " 25 " 04 2017г. по " 09 " 12 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на 25.01.2017	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	003203	M1= 4964,66 т	ТВ1 опломбировано
МФ-5.2.2-32	032083615	M2= 4753,54 т	опломбировано
МФ-5.2.2-32-Р	032086315	Qo= 78,616 Гкал	опломбировано
КТСП-Н г\х	19213	ВНР= 88 сут	опломбировано
КТСП-Н г\х	4777	ВОС= 0 сут	опломбировано
ВСТ-32	15375773	V1= 2611,73 м3	опломбировано
ВСГд-15-02	57017990	V2= 2246,5 м3	опломбировано
СДВ-И	185718		опломбировано
СДВ-И	185719		опломбировано
СДВ-И	185786		опломбировано
СДВ-И	185787		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435

/Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя


\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета

\_\_\_\_\_

(должность, ФИО, номер телефона)



## АКТ ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 3 узел 3

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 41-2013-ОВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию


с " 25 " 04 2017г. по " 14 " 12 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на 25.01.2017	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	003164	M1= 5290,6 т	ТВ1
МФ-5.2.2-32	032093715	M2= 5141, 0 т	опломбировано
МФ-5.2.2-32-Р	032085715	Qo= 87,56 Гкал	опломбировано
КТСП-Н г\х	19214	ВНР= 88 сут	опломбировано
КТСП-Н г\х	4783	ВОС= 0 сут	опломбировано
ВСТ-32	15376569	V1= 2742,9 м3	ТВ2
ВСГд-15-02	56693788	V2= 2437, 2 м3	опломбировано
СДВ-И	185780		опломбировано
СДВ-И	185781		опломбировано
СДВ-И	185601		опломбировано
СДВ-И	185602		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435

 /Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя

  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, номер телефона)