

**АКТ**  
**ввода в эксплуатацию узла учета**  
**тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Строительная, 21

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0715-06-14-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)



На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 15 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на 17.03.2016	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259760	V1= 70,530 м <sup>3</sup> ТВ2	опломбировано
КТС-Б г\х	1530254	Qo= 4,010 Гкал	опломбировано
ТС-Б е	154785	ВНР= 309 мм	опломбировано
ВСТ-25 *	15350343	ВОС= 0 мм	опломбировано
СДВ-И е	175212		опломбировано
СДВ-И о	175213		опломбировано
СДВ-И а	175192		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
 Абонентская служба - 746435  
 Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.  


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
 осуществлявшей монтаж и наладку  
 вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855  
 (должность, ФИО, номер телефона)