

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Строительная, 25

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0715-06-29-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается



в эксплуатацию

с " 11 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260008	V1= 66,630 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1530248	Qo= 3,8484 Гкал	опломбировано
ТС-Б	156297	ВНР= 262 мм	опломбировано
ВСТ-32	15375455	ВОС= 0 гал	опломбировано
СДВ-И	175208		опломбировано
СДВ-И	175209		опломбировано
СДВ-И	175237		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя


 /Князев Ю.Н.

 Чекулаев И.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
 осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)