

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Строительная, 15

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0715-06-11-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается



в эксплуатацию

с " 15 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на 17.03.2016 | Место установки и наличие пломбы |
|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ВКТ 7-04 | 259628 | V1= 2,609 м ³ ТВ2 | опломбировано |
| КТС-Б г/х | 1530268 | Qo= 0,14221 т/ч | опломбировано |
| ТС-Б | 154772 | ВНР= 643 мм | опломбировано |
| ВСТ-20 | 285461 | ВОС= 165 мм | опломбировано |
| СДВ-И | 175200 | | опломбировано |
| СДВ-И | 175201 | | опломбировано |
| СДВ-И | 175199 | | опломбировано |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)