

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Строительная, 17

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0715-06-12-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается



в эксплуатацию

с " 11 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260034	$V_1 = 9,878 \text{ м}^3$ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1530236	$Q_0 = 0,5493 \text{ Гкал}$	опломбировано
ТС-Б	156578	$BHP = 210 \text{ гкал}$	опломбировано
ВСТ-20	285460	$BOC = 0 \text{ гкал}$	опломбировано
СДВ-И	175188		опломбировано
СДВ-И	175189		опломбировано
СДВ-И	175156		опломбировано


Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
 осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.  89029400855
 (должность, ФИО, номер телефона)