



АКТ

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя.

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Новый путь, ул. Гагарина, 16

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует ПУТЭ и Т

Проект 4-ПР-9/3

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается
в эксплуатацию

с "06" 12 2017г. по "21" 07 2021г

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-03	277680	M1=1944,395 ТВ1	опломбировано
ПРЭМ-32	683147	M2=1541,815	опломбировано
ПРЭМ-32	683441	Qo=29,676 Гкал	опломбировано
КТСП-Н г\х	2095	ВНР=956 гкал	опломбировано
ТСП-Н	5658	ВОС=12ас	опломбировано
ПРЭМ-20	688867	V1=1,04 м ³ ТВ2	опломбировано
		Qo=0,059 Гкал	

Руководитель технической инспекции МП "ГТЭ" т.728939 Ю.Н. Князев /Князев Ю.Н.
Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя И.В. Чураев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета

зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)