

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 7

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0215-06-10-УУГВ



(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается
 в эксплуатацию

с " 11 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260020	V1= 10,101 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1530252	Qo= 0,5725 т/час	опломбировано
ТС-Б	154778	ВНР= 256 т/час	опломбировано
ВСТ-20	285637	ВОС= 0 т/час	опломбировано
СДВ-И	175220		опломбировано
СДВ-И	175221		опломбировано
СДВ-И	175236		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435
 Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.
 Журавлев В.Е.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)