

**АКТ**  
**ввода в эксплуатацию узла учета**  
**тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 8

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0215-06-11-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 11 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259538	V1= 14 14 9 м3 TB2	опломбировано
КТС-Б r/x	1530232	Qo= 8,7980 Гкал	опломбировано
ТС-Б	156583	ВНР= 256 гкал	опломбировано
ВСТ-20	285458	ВОС= 2 гкал	опломбировано
СДВ-И	175182		опломбировано
СДВ-И	175183		опломбировано
СДВ-И	175180		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

*Князев В.И.*

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)