

143/17

Зимин Г.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер МИ "Гортеплоэнерго"

Зимин Г.Н.


" 20 "

05

2016г.

АКТ

ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .



Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 15

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 35-2013-ОВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с "20" 05 2016г. по "29" 07 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	002304	M1=1694,2325 TB1	опломбировано
МФ-5.2.2.Б-50	050878915	M2=1608,9475	опломбировано
МФ-5.2.2.Б-50-Р	050855015	Qo=25,015 Гкал	опломбировано
ВСТ-32 ✓	15340120	ВНР=7сут	опломбировано
ВСГд-15 ✓	56695605	ВОС=0сут	опломбировано
СДВ-И	176206	V1=456,30 м³ TB2	опломбировано
СДВ-И	176207	V2=153,89 м³	опломбировано
СДВ-И	173093		опломбировано
СДВ-И	173094		опломбировано
КТСП-Н г/х	402		опломбировано
КТСП-Н г/х	906		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МИ "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

С.Б.М. Балащенко СК

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета

8383 1577 555
(должность, ФИО, номер телефона)