



7/04

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер МП "Гортеплоэнерго"
Зимин Г.Н.
 " 20 " 05 2016

АКТ

**ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Лесная, 12

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
 установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 26-2013-ОВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается
 в эксплуатацию

с " 20 " 05 2016г. по " 01 " 08 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	002320	M1= 2334,5395 TB1	опломбировано
МФ-5.2.2.Б-50	050876815	M2= 2200,0455	опломбировано
МФ-5.2.2.Б-50-Р	050856115	Qo= 25,972 Гкал	опломбировано
ВСТ-25 ✓	15342574	ВНР= 7,5501	опломбировано
ВСТд-15 ✓	56695404	ВОС= 0 узел	опломбировано
СДВ-И	176216	V1= 232,170 м³ TB2	опломбировано
СДВ-И	176217	V2= 137,060 м³	опломбировано
СДВ-И	176252		опломбировано
СДВ-И	176253		опломбировано
КТСП-Н г/х	411		опломбировано
КТСП-Н г/х	926		опломбировано
			опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435

Ю.Н. Князев /Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя

Е.В. Баранова Баранова Е.В. СК

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,
 осуществлявшей монтаж и наладку
 вводимого в эксплуатацию узла учета

В.А. Харин В.А.

2383 15 22555

(должность, ФИО, номер телефона)