

АКТ ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя.

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Лесная, 3

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 27-2013-ОВ


(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается
в эксплуатацию


с "25" 04 2017г. по "18" 09 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	003124	M1= 13197,847 TB1	опломбировано
МФ-5.2.2-50	050865615	M2= 12821,097	опломбировано
МФ-5.2.2-50-Р	050858115	Qo= 172,81 Гкал	опломбировано
КТСП-Н г\х	12394	ВНР= 178 сут	опломбировано
КТСП-Н г\х	4797	ВОС= 0 сут	опломбировано
ВСТ-32	15357326	V1= 11591,76 м ³ TB2	опломбировано
✓ ВСГд-15-02	56791238	V2= 5535,19 м ³	опломбировано
СДВ-И	185796		опломбировано
СДВ-И	185797		опломбировано
СДВ-И	185768		опломбировано
СДВ-И	185769		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435

 /Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета

(должность, ФИО, номер телефона)