

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Лесная, 8

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС 0215-06-14-УУТВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию


с " 15 " 03 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на 17.03.2016	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260025	V1= 74,540 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г\х	1530227	Qo= 4,3012 Гкал	опломбировано
ТС-Б	156575	ВНР= 354 мм	опломбировано
ВСТ-25	15362169	ВОС= 5 мм	опломбировано
СДВ-И	175248		опломбировано
СДВ-И	175249		опломбировано
СДВ-И	175153		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435

 /Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя



(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
 осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)