

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Мира, 1

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-15-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)



На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 15 " 02 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259910	V1= 15,22 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б r/x	159218	Qo= 0,8791 т/ч	опломбировано
ТС-Б	154792	ВНР= 355 т/ч	опломбировано
ВСТ-20	285745	ВОС= 0 т/ч	опломбировано
СДВ-И	175222		опломбировано
СДВ-И	175223		опломбировано
СДВ-И	175195		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435
 Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
 осуществлявшей монтаж и наладку
 вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855
 (должность, ФИО, номер телефона)