

**АКТ**  
**ввода в эксплуатацию узла учета**  
**тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Мира, 10 «А»

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-22-УУГВ



(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию


с " 15 " 02 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	261686	V1= 28,28 м <sup>3</sup> ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1527770	Qo= 1,6064 Гкал	опломбировано
ТС-Б	154773	ВНР= 258 мм	опломбировано
ВСТ-25	15361211	ВОС= 6 мм	опломбировано
СДВ-И	175232		опломбировано
СДВ-И	175233		опломбировано
СДВ-И	175230		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435  
Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.  


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.  89029400855  
(должность, ФИО, номер телефона)