

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Мира, 12

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-24-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается
в эксплуатацию

с " 15 " 02 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	261708	V1= 7,327 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б r/x	1527808	Qo= 0,4205 Ткад	опломбировано
ТС-Б	154793	ВНР= 167 мм	опломбировано
ВСТ-20	285741	ВОС= 24 мм	опломбировано
СДВ-И	175160		опломбировано
СДВ-И	175161		опломбировано
СДВ-И	175162		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435
Ответственный представитель потребителя

Князев Ю.Н.
Куряев В.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855
(должность, ФИО, номер телефона)