

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Мира, 14

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-25-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 15 " 02 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259610	V1= 8,75 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г\х	152804	Qo= 0,512 м ³ /ч	опломбировано
ТС-Б	154804	ВНР= 136 мм	опломбировано
ВСТ-20	285386	ВОС= 0 мм	опломбировано
СДВ-И	175158		опломбировано
СДВ-И	175159		опломбировано
СДВ-И	175217		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435

/Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя

с. Фриголи пр.ш.и.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
 осуществлявшей монтаж и наладку
 вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)

Зам. КТС-Б г\х / 152804