

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Мира, 15

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-26-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)



На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 15 " 02 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	261674	V1= 5,633 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б г/х	1527781	Qo= 0,33261 каа	опломбировано
ТС-Б	154782	ВНР= 141 г/ч	опломбировано
ВСТ-20	285580	ВОС= 6 г/ч	опломбировано
СДВ-И	175244		опломбировано
СДВ-И	175245		опломбировано
СДВ-И	175216		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
 Абонентская служба - 746435
 Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
 осуществлявшей монтаж и наладку
 вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855
 (должность, ФИО, номер телефона)