

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Мира, 5

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-17-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается
в эксплуатацию

с " 15 " 02 2016г. по " 30 " 05 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260018	V1= 18,255 м ³ ТВ2	опломбировано
КТС-Б r/x	159213	Qo= 4,0393 Гкал	опломбировано
ТС-Б	154791	ВНР= 353 мм	опломбировано
ВСТ-20	285467	ВОС= 57 мм	опломбировано
СДВ-И	175176		опломбировано
СДВ-И	175177		опломбировано
СДВ-И	175179		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435
Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
осуществлявшей монтаж и наладку
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855
(должность, ФИО, номер телефона)