

149 метров

вожн. № 149/17

АКТ
Ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Новый путь, ул. Гагарина, 2

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект ТЭК 07-10-16-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с "29" 06 2017г. по "28" 07 2020г.


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	270825	V1=19,53 м³ ТВЗ	опломбировано
КТСП-Н г/х	10502	Q0=0,950 Гкал	опломбировано
ТСП-Н	651	ВНР=1956 гас	опломбировано
МФ-5.2.2-15 кл.Б	015020217	ВОС=4992 гас	опломбировано
СДВ-И	190896		опломбировано
СДВ-И	190897		опломбировано
СДВ-И	192644		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939

Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.



(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)