

АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Новый путь, ул. Гагарина, 6

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект ТЭК 17-11-16-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с "29" 06 2017г. по " 25 " 04 2020г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	266676	$V1 = 3,12 \text{ м}^3$ 782	опломбировано
КТСП-Н г/х	10563	$Q_0 = 0,129 \text{ Гкал}$	опломбировано
ТСП-Н	654	$ВНР = 1624 \text{ Гкал}$	опломбировано
МФ-5.2.2-15 кл.Б	015018717	$ВОС = 8 \text{ Гкал}$	опломбировано
СДВ-И	190618		опломбировано
СДВ-И	190619		опломбировано
СДВ-И	190571		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939

Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

Ас

/Князев Ю.Н.

И.В. Чекулаев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»

осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО номер телефона)