

**АКТ
ввода в эксплуатацию узла учета
тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Новый путь, ул. Гагарина, 8

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект ТЭК 09-10-16-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с "29" 06 2017г. по "28" 07 2020г.


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	270692	V1= 9,77 м ³ Гр _{кв}	опломбировано
КТСП-Н г\х	10529	Qo= 0,417 Гкал	опломбировано
ТСП-Н	661	ВНР= 1905 т _{кв}	опломбировано
МФ-5.2.2-15 кл.Б	015014217	ВОС= 5050 т _{кв}	опломбировано
СДВ-И	190642		опломбировано
СДВ-И	190643		опломбировано
СДВ-И	192645		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939
Абонентская служба - 746435




/Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя



(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»
осуществлявшей монтаж и наладку



вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО номер телефона)