

**АКТ  
ввода в эксплуатацию узла учета  
тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Новый путь, ул. Майская, 23

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект ТЭК 14-10-16-УУГВ-УУХВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию

с "29" 06 2017г. по "12" 09 2020г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	270701	V1=26,42 м <sup>3</sup> ТБ2	опломбировано
КТСП-Н г\х	10548	V2=21,22 м <sup>3</sup>	опломбировано
КТСП-Н г\х	10376	V3хвс=0209,23 м <sup>3</sup> ТБ1	опломбировано
МФ-5.2.2-20 кл.Б	020018017	Qo=0,297 Гкал	опломбировано
МФ-5.2.2-15 кл.Б	015020117	ВНР=12,74 зас	опломбировано
ВСХНд-25 хвс	40004446	ВОС=0 зас	опломбировано
СДВ-И	192506		опломбировано
СДВ-И	192507		опломбировано
СДВ-И	190654		опломбировано
СДВ-И	190655		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939

Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
осуществлявшей монтаж и наладку

вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В.

89029400855

(должность, ФИО, номер телефона)